

Atzinums Nr. A-124789.2021.01

Parauga nosaukums **AVOTA ŪDENS**

Testēšanas pārskata Nr. **PV-2021-P-124789.01**

| Rādītājs | Testēšanas rezultāts | Normatīvais rādītājs/ pieļaujamā norma | Atzinums (atbilst; neatbilst; robežvērtība*) |
|--------------------------------|----------------------|---|---|
| Koliformu skaits | 0 KVV/250 ml | 0 KVV/250 ml | atbilst |
| Escherichia coli skaits | 0 KVV/250 ml | 0 KVV/250 ml | atbilst |
| Zarnu enterokoku skaits | 0 KVV/250 ml | 0 KVV/250ml | atbilst |

* * *Nemot vērā testēšanas rezultāta nenoteiktību, rezultāts var pārsniegt pieļaujamo normu.*
Atzinums pamatojas uz: MK noteikumi Nr. 671(14.11.2017.) "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" (1 pielikums).
(Normatīvā dokumenta nosaukums, Nr., redakcija vai izdošanas datums)

Atzinuma sagatavošanas datums: 22.03.2021.

Atzinumu apstiprināja: /eksperte / Renalda Kapteine (amats, vārds, uzvārds)

Dokuments satur e Zīmogu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais atzinums ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Atzinums papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Atzinums nav derīgs bez atbilstošā testēšanas pārskata. Atzinums attiecas uz iesūtīto paraugu.